

Ablaufwerte der Teilstrombehandlungsanlage im Betriebsjahr 2018

Schadstoff	Arsen	Kupfer	Nickel	Chrom	Thallium	Zink	Cadmium	Blei	Quecksilber	PCDD/F
Einheit	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	ng/l
Januar	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,001	0,2	<0,010	<0,05	<0,001	n. b.
Februar	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,001	<0,10	<0,010	<0,05	<0,001	
März	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,001	0,2	<0,010	<0,10	0,0013	
April	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,001	<0,10	<0,010	<0,05	<0,0005	
Mai	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,001	<0,10	<0,010	<0,05	0,0011	
Juni	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,001	<0,10	<0,010	<0,05	<0,001	
Juli	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,0045	<0,10	<0,010	<0,05	0,0010	0,0001
August	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,001	<0,10	<0,010	<0,05	0,0029	
September	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,001	<0,10	<0,010	<0,05	<0,001	
Oktober	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,001	<0,10	<0,010	<0,10	<0,001	
November	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,001	<0,10	<0,010	<0,05	<0,001	
Dezember	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,001	<0,10	<0,010	<0,05	<0,001	
Mittelwert	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,0013	<0,12	<0,010	<0,06	<0,0016	0,0001
Grenzwert	0,15	0,50	0,50	0,50	0,0500	1,00	0,050	0,10	0,030	0,30

n. b. = nicht bestimmbar